

PRÜFZEUGNIS

über die Untersuchung von "Dichtungen Artikel-Nr. 005544, 005545 und 005546 aus Mischung 005573, blau" gemäß KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes (UBA)

Hersteller : Feuer-Vogel GmbH & Co. KG, Speyer
 Art der Proben : Siliconelastomerqualität
 Bezeichnung der Proben : "Dichtungen Artikel-Nr. 005544, 005545 und 005546 aus Mischung 005573, blau"
 Art der Prüfkörper : Originalprobekörper
 Eingang der Proben : 12.01.2010
 Probenehmer : Auftraggeber
 TZW-Az. : KA 004/10

Untersuchungsergebnisse

1. Rezeptur: wurde unter KC 838/09 vorgelegt und überprüft
2. Migrationstest:

Kaltwasser 23°C	1. – 3. Tag	4. – 6. Tag	7. – 9. Tag	Richtwert für 3. Extraktion
Klarheit, Färbung, Geruch, Geschmack, Schaumbildung	n nb	n nb	n nb	nicht nennenswert beeinflusst
C-Abgabe [mg C/m²d]	2	2	2	≤ 125
Cl ₂ -Zehrung [mg Cl ₂ /m²d]	13	9	9	

Die untersuchten Proben "Dichtungen Artikel-Nr. 005544, 005545 und 005546 aus Mischung 005573, blau" entsprechen den Anforderungen der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes (Bgesundhbl. 2005) im Bereich Dichtungen.

Anmerkung:

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch spätestens 5 Jahre nach Ausstellungsdatum.

Karlsruhe, den 05.03.2010


 Dr. J. Klingner
 Leiter der Prüfstelle

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses – vollständig oder in Auszügen – ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet.