



Industrie Service

Attestato

Bescheinigungs-Nr. IS-AN5-MUC-1803-100113797-001

Guarnitex S.r.l.
Via G. Marconi S.N.
24060 Credaro (BG)
ITALY

In accordo al presente attestato basato sul corrispondente rapporto d'esame N° 2291825-1, l'azienda ha in concessione il diritto di etichettare i propri prodotti come "ossigeno-compatibili" in accordo alla DIN EN 1797-1.

Il prodotto soddisfa i seguenti requisiti:

- in accordo alla DIN EN 1797-1

Questa certificazione è basata sui seguenti criteri:

- Determinazione della temperatura di accensione in accordo all'Appendice A (Bomb test)
- Determinazione della stabilità a vapore saturato

Descrizione del prodotto:

- PTFE-Guarnizione a nastro VAL-TAPE HD WHITE, VAL-TAPE GOLD, VAL-TAPE HD ROSA (12 mm x 0,1 mm)
- PTFE-Guarnizione a nastro MINI-VAL (3 mm x 0,28 mm)

Questo attestato è valido fino a **Marzo 2021**.

Controllo annuale della produzione

Monaco di Baviera, 13.03.2018

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
 Istituto per le materie plastiche


 i. A. Schweizer

